

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
Е.С. Радионов
« 26 » мая 2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 69
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Крайненская средняя школа» Сакского района Республики Крым
296585, Российская Федерация, Республика Крым, село Крайнее, улица Ленина, дом 32
для инвалидов объекта и других МГН, а также предоставляемых на нем услуг

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание.
- 1.2. Адрес объекта: 296584, Российская Федерация, Республика Крым, село Крайнее, улица Ленина, дом 32, e-mail: krainee.shkola@yandex.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекте:
- отдельно стоящее здание школы 2 этажа (в том числе подземных этажей: 0). $S = 2420,2 \text{ м}^2$
- 1.4. Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта 2000 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального 2027.08.04.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крайненская средняя школа» Сакского района Республики Крым
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 296584, Российская Федерация, Республика Крым, село Крайнее, улица Ленина, дом 32.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Наименование вышестоящего органа: Отдел образования администрации Сакского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты, 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Ленина, 15, e-mail: rayonosaki@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование;
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: да
- 2.6 Плановая мощность: 280 обучающихся, 100 чел./день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -200м.
- 3.2.2. время движения (пешком) 10 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да, нет)
- 3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет;
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет;
- 3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет;

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С) ДУ (О, К, Г, У)	-	1-4
	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		5-10
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С) ДУ (О, К, Г, У)		11-16
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		18-21
	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		24-26
	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	27 - 30
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		22-23

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступен условно

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа в здание, оборудовать освещение, обозначить направление движения к входам для МГН, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а так же организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть возможность усиления звука (индукционная петля), разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется произвести текущий ремонт покрытия путей движения, установку бортиков на путях движения к объекту по прилегающей территории, привести пороги на входах в зоны целевого назначения к нормативу, оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно нормативам для данной категории инвалидов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на площадке главного входа, оборудовать опорными поручнями пути движения к зонам целевого назначения, привести пороги к нормативу.

Для обеспечения полной доступности для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в том числе и на прилегающей территории, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (капитальный)
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2019г

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ---

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____ 201__ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта ____ от «____» _____ 201__ г.
3. Решения Комиссии _____ от «____» _____ 20__ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575885

Владелец Кучерявая Галина Владимировна

Действителен с 13.04.2022 по 13.04.2023